

別紙10 水質試験室の付属品リスト

No.	名称	仕様
1	監視水槽（目視）	(1) 用途 原水及びろ過水のサンプル水を水槽内の金魚等にて監視するもの。 (2) 数量 1式 (3) 仕様 ①水槽 材質：アクリル製（オーバーフローパイプ等込） 尺寸：W600×D450×H450 ②架台 材質：ステンレス製 尺寸：W1200×D450×H900（参考） ③その他：天板に上記水槽が設置可能寸法及び下段スペースに下記チオ硫酸注入ユニットが設置可能のこと。また、薬品補充等維持管理が容易な形状にすること。
2	チオ硫酸注入ユニット	(1) 用途：ろ過水用監視水槽内の残留塩素を中和させるもの。 (残留塩素0.5mg/l程度、流入量2l/min程度)
3	流し台	(1) 数量 1台 (2) 尺寸：W1200×D750×H800（左側水切り） 蛇口数：原水、沈殿水、ろ過水、浄水用の4口（沈殿水、ろ過水、浄水は3系列分） 仕様：シンク ステンレス製 主材：合板（シンク下は扉付収納）
4	中央実験台	(1) 数量 1台 (2) 尺寸：W2400×D1200×H800 (3) 仕様：耐薬品、収納（引出等）、コンセント付
5	薬品戸棚	(1) 数量 1台 (2) 尺寸：W1500×D400/500×H2400 (3) 仕様：上段 収納ボックス 中段 薬品収納（ガラス引違戸）転倒防止パイプ付 下段 収納（引出等）
6	スチール棚	(1) 数量 1台 (2) 尺寸：W1800×D600×H2100 (3) 仕様 5段程度（段の変更可能のこと）
7	ジャークスター	(1) 数量 1台 (2) 仕様 6個用（1Lビーカー使用）
8	薬用冷蔵ショーケース	(1) 数量 1台 (2) 用途 試薬等の冷蔵保管用 (3) 仕様 庫内温度 2~14°C 容量 350L程度