令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２６年2月4日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.4	2.1	3.2	2.2	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3　未満	0.3　未満
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	7.2	6.7	7.3
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２６年１月９日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下	0.3	0.1　未満	0.4	0.7	0.3
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下	0.001　未満	0.002	0.004	0.001　未満	0.005
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.002	0.006	0.001　未満	0.006
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003	0.003　未満	0.005
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.002	0.001　未満	0.001
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.03	0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.4	2.1	3.1	2.3	3.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下	37	6.9	44	62	30
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下	54	23	74	88	46
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.8	7.1	6.8	6.7	7.1
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年１２月５日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.7	2.2	3.2	2.8	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.9	7.1	7.2	6.6	7.3
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年１１月１４日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.8	2.2	3.2	2.8	3.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.4	0.4	0.3	0.4
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.6	7.2
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年１０月３日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下	1.0	0.1　未満	0.3	1.0	0.2
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下	0.07	0.06	0.19	0.12	0.08
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下	0.001　未満	0.010	0.013	0.001　未満	0.018
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.003	0.015	0.021	0.003	0.026
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003	0.004	0.003　未満	0.006
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.001	0.004	0.006	0.001	0.006
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01	0.01　未満	0.01　未満
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下	0.04	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下	4.7	2.9	4.9	4.4	4.0
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	3.1	2.3	3.4	2.6	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下	49	8.4	28	84	20
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下	76	25	56	118	41
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.4
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0	7.1	6.6	7.2
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年９月５日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.7	2.3	3.3	2.9	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3	0.4	0.3　未満	0.4
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	7.3	6.5	7.3
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年8月1日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモククロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.9	2.4	3.4	2.7	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	7.0	7.7	7.4	6.7	7.3
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）　　採水日：２０２５年7月4日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設 山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/mℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下	0.6	0.2	0.4	1.1	0.3
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下	0.06　未満	0.06　未満	0.17	0.09	0.06　未満
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下	0.001　未満	0.015	0.010	0.001　未満	0.018
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満
25	ジブロモククロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.001	0.001	0.001　未満	0.001　未満
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.021	0.016	0.001　未満	0.023
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.005	0.003	0.003　未満	0.010
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.001　未満	0.005	0.005	0.001　未満	0.005
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下	0.07	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.7	2.5	3.5	2.5	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下	39	11	41	74	27
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下	63	28	72	102	44
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.9	7.2	7.5	6.6	7.2
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年6月6日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモククロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	3.1	2.6	3.6	2.6	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.8	6.9	7.7	6.6	7.0
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年5月9日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.6	2.3	3.2	2.5	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.4	0.5	0.3　未満	0.5
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.9	7.2	7.4	6.5	6.9
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和７年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２５年4月１１日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下	0.3	0.1　未満	0.4	0.5	0.2
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下	0.06　未満	0.06　未満	0.14	0.06　未満	0.06　未満
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下	0.001　未満	0.004	0.006	0.001　未満	0.009
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満
25	ジブロモククロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.005	0.008	0.001　未満	0.011
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.006
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.001　未満	0.001	0.002	0.001　未満	0.002
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.6	2.3	3.3	2.2	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下	34	11	45	59	28
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下	62	28	72	84	48
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.4	0.6	0.3　未満	0.4
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	7.0	7.7	7.7	6.5	7.0
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満