

集計

学校No	学校名	ランプ数合計
1	財光寺南小学校	731
2	日知屋東小学校	793
3	財光寺中学校	684
4	東郷学園	655
5	日向中学校	318
6	大王小学校	766
7	平岩小中学校	598
8	財光寺小学校	587
9	日知屋小学校	515
10	富高小学校	628
11	富島中学校	620
12	細島小学校	12
13	塩見小学校	485
14	大王谷中学校	609
	合計	8,001

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	音楽室	1	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	音楽準備室	2	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	図工室	3	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	図工準備室	4	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	視聴覚室	5	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	映写室	6	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	理科室	7	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	理科準備室	8	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	家庭科室	9	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	家庭科準備室	10	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	図書室	11	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	放送室	12	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	スタジオ	13	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	男子更衣室	14	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	男子更衣室	15	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	女子更衣室	16	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	女子更衣室	17	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	給湯器	18	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	売店	19	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	印刷室	20	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	職員玄関外灯	21	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1棟1F/トイレ	22	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1棟2F/トイレ	23	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1棟3F/トイレ	24	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	多目的トイレ	25	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1棟1F/廊下	26	20形蛍光灯	5	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1棟2F/廊下	27	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1棟3F/廊下	28	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1年1組	29	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1年2組	30	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	1年3組	31	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	3年1組	32	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	3年2組	33	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	みなみ(通級)	34	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	4組	35	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	5組	36	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	5年1組	37	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	5年2組	38	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	算数少人数	39	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	多目的教室	40	40形蛍光灯	38	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	38
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	児童クラブ(西)	41	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	児童クラブ(東)	42	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	2棟1F/トイレ	43	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	2棟2F/トイレ	44	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
1 1	財光寺南小学校	財光寺南小学校	2棟3F/トイレ	45	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
1 1		財光寺南小学校	2棟1F/廊下	46	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
1 1		財光寺南小学校	2棟2F/廊下	47	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
1 1		財光寺南小学校	2棟3F/廊下	48	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
1 1		財光寺南小学校	2年1組	49	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	2年2組	50	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	2年3組	51	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	支援ルーム	52	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	4年1組	53	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	4年2組	54	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	6組	55	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	算数少人数	56	40形蛍光灯	38	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	38
1 1		財光寺南小学校	旧PC室横の小部屋	57	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
1 1		財光寺南小学校	6年1組	58	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	6年2組	59	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	7組	60	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
1 1		財光寺南小学校	3棟1F/トイレ	61	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 1		財光寺南小学校	3棟2F/トイレ	62	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 1		財光寺南小学校	3棟3F/トイレ	63	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 1		財光寺南小学校	3棟1F/廊下	64	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
2 1		財光寺南小学校	3棟2F/廊下	65	20形蛍光灯	5	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
2 1		財光寺南小学校	3棟3F/廊下	66	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
2 1		財光寺南小学校	1棟階段1F	67	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	1棟階段1F~2F	68	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	1棟階段2F~3F	69	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	1棟階段3F	70	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	2棟階段1F	71	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	2棟階段1F~2F	72	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	2棟階段2F~3F	73	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	2棟階段3F	74	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	3棟階段1F	75	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	3棟階段1F~2F	76	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	3棟階段3F	77	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	児童玄関	78	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
2 1		財光寺南小学校	体育館男子トイレ	79	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 1		財光寺南小学校	体育館男子トイレ	80	15形蛍光灯	1	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	手洗い場	81	15形蛍光灯	1	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	体育館男子トイレ	82	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	手洗い場	83	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	男子更衣室	84	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 1		財光寺南小学校	体育館女子トイレ	85	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 1		財光寺南小学校	女子更衣室	86	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 1		財光寺南小学校	体育館ステージ袖	87	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 1		財光寺南小学校	体育館ステージ袖	88	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 1		財光寺南小学校	体育館ステージ	89	110形蛍光灯	10	昼白色	31.4以下	4998.0以上	R17d	Ra80	40,000	ランプ交換	10
2 1		財光寺南小学校	体育館放送室	90	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
2 1		財光寺南小学校	体育館放送室への階段	91	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 1		財光寺南小学校	体育館玄関ホール	92	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
2 1		財光寺南小学校	体育館玄関外灯	93	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 1		財光寺南小学校	1棟避難階段1~3	94	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
2 1		財光寺南小学校	2棟外階段東1~3	95	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
2 1		財光寺南小学校	2棟外階段西1~3	96	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
2 2		日知屋東小学校	職員室	97	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 2		日知屋東小学校	購買部	98	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 2		日知屋東小学校	印刷室	99	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 2		日知屋東小学校	男子更衣室	100	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 2		日知屋東小学校	男子更衣室	101	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 2		日知屋東小学校	女子更衣室	102	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 2		日知屋東小学校	女子更衣室	103	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 2		日知屋東小学校	校長室	104	40形蛍光灯	9	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	9
2 2		日知屋東小学校	湯沸室	105	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 2		日知屋東小学校	玄関	106	20形蛍光灯	16	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
2 2		日知屋東小学校	職員男子トイレ	107	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 2		日知屋東小学校	職員女子トイレ	108	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 2		日知屋東小学校	多目的トイレ	109	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
2 2		日知屋東小学校	放送室	110	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 2		日知屋東小学校	相談室	111	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 2		日知屋東小学校	1F資料室	112	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
2 2		日知屋東小学校	図書室	113	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
2 2		日知屋東小学校	図書室	114	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
2 2		日知屋東小学校	理科準備室	115	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
2 2		日知屋東小学校	理科室	116	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
2 2		日知屋東小学校	2F男子トイレ	117	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 2		日知屋東小学校	2F女子トイレ	118	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
2 2		日知屋東小学校	2F準備室	119	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
2 2		日知屋東小学校	家庭科室	120	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
2 2		日知屋東小学校	外国語室	121	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
2 2		日知屋東小学校	3F資料室・映写室	122	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	音楽準備室	123	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
3 2		日知屋東小学校	音楽室	124	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
3 2		日知屋東小学校	3F男子トイレ	125	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	3F女子トイレ	126	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	3F準備室	127	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
3 2		日知屋東小学校	多目的室	128	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
3 2		日知屋東小学校	1F廊下	129	20形蛍光灯	9	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	9
3 2		日知屋東小学校	2F廊下	130	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
3 2		日知屋東小学校	3F廊下	131	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
3 2		日知屋東小学校	非常階段	132	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
3 2		日知屋東小学校	1F相談室・学習支援室	133	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
3 2		日知屋東小学校	児童クラブ	134	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
3 2		日知屋東小学校	コミュニティ・ルーム	135	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
3 2		日知屋東小学校	PTA室	136	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
3 2		日知屋東小学校	8組	137	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
3 2		日知屋東小学校	7組	138	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
3 2		日知屋東小学校	1F西男子トイレ	139	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	1F西女子トイレ	140	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	1年1組	141	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	1年2組	142	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	1年3組	143	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	1F東男子トイレ	144	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	1F東女子トイレ	145	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	4年1組	146	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	4年2組	147	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	4年3組	148	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	談話室	149	40形蛍光灯	38	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	38
3 2		日知屋東小学校	談話室横	150	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
3 2		日知屋東小学校	6組	151	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	2F西男子トイレ	152	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	2F西女子トイレ	153	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	3年1組	154	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	3年2組	155	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	2年1組	156	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	2年2組	157	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	2年3組	158	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	2年4組	159	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	2F東男子トイレ	160	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	2F東女子トイレ	161	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	通級指導教室	162	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	少人数教室5年	163	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	3F西男子トイレ	164	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	3F西女子トイレ	165	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	5年1組	166	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	5年2組	167	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	5年3組	168	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	3F東男子トイレ	169	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	3F東女子トイレ	170	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	6年1組	171	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	6年2組	172	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	少人数教室6年	173	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
3 2		日知屋東小学校	給食室	174	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
3 2		日知屋東小学校	1F廊下	175	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
3 2		日知屋東小学校	1F廊下	176	20形蛍光灯	10	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
3 2		日知屋東小学校	2F廊下	177	20形蛍光灯	10	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
3 2		日知屋東小学校	3F廊下	178	20形蛍光灯	12	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
3 2		日知屋東小学校	非常階段	179	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
3 2		日知屋東小学校	玄関	180	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
3 2		日知屋東小学校	男子更衣室	181	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	男子トイレ	182	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
3 2		日知屋東小学校	女子更衣室	183	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
3 2		日知屋東小学校	女子トイレ	184	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
3 2		日知屋東小学校	ステージ横控室2か所	185	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 2		日知屋東小学校	地下	186	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
4 2		日知屋東小学校	放送室	187	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
4 3		財光寺中学校	技術室	188	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
4 3		財光寺中学校	体育館	189	40形蛍光灯	13	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13
4 3		財光寺中学校	体育館	190	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
4 3		財光寺中学校	プール	191	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
4 3		財光寺中学校	プール	192	20形蛍光灯	5	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
4 3		財光寺中学校	部室棟	193	40形蛍光灯	76	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	76
4 3		財光寺中学校	部室棟	194	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	倉庫	195	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
4 3		財光寺中学校	3F/廊下	196	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
4 3		財光寺中学校	音楽準備室	197	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	音楽室	198	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
4 3		財光寺中学校	被服準備室	199	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	被服室	200	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
4 3		財光寺中学校	3F/トイレ	201	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	美術準備室	202	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	美術室	203	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	踊り場	204	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
4 3		財光寺中学校	2F/廊下	205	20形蛍光灯	5	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
4 3		財光寺中学校	理科準備室	206	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	理科室	207	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
4 3		財光寺中学校	調理準備室	208	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	調理室	209	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
4 3		財光寺中学校	2F/トイレ	210	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	図書室	211	40形蛍光灯	58	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	58
4 3		財光寺中学校	1F/廊下	212	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
4 3		財光寺中学校	1F/廊下	213	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
4 3		財光寺中学校	1F/トイレ	214	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	教育相談室	215	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
4 3		財光寺中学校	共同事務室	216	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
4 3		財光寺中学校	印刷室	217	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
4 3		財光寺中学校	更衣室	218	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	更衣室	219	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
4 3		財光寺中学校	給湯室	220	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
4 3		財光寺中学校	放送室	221	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
4 3		財光寺中学校	校長室	222	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
4 3		財光寺中学校	3年1組	223	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	3年2組	224	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	3F/トイレ東	225	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
4 3		財光寺中学校	数学科室3	226	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	学年職員室	227	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	3F/トイレ西	228	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	3年3組	229	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	3年4組	230	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	3F/廊下	231	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
4 3		財光寺中学校	2年1組	232	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	2年2組	233	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	数学科室2	234	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	2F/トイレ東	235	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	学年職員室	236	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	2F/廊下	237	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
4 3		財光寺中学校	2F/トイレ西	238	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	2年3組	239	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	2年4組	240	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	3年楠木 2	241	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	柔道室	242	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
4 3		財光寺中学校	1F/廊下	243	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
4 3		財光寺中学校	給食準備室	244	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	1F/トイレ東	245	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
4 3		財光寺中学校	生徒下足室	246	40形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
4 3		財光寺中学校	カウンセラー室	247	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
4 3		財光寺中学校	カウンセラー室	248	20形蛍光灯	5	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
5 3		財光寺中学校	生徒会室	249	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
5 3		財光寺中学校	1F/トイレ西	250	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
5 3		財光寺中学校	楠木 1	251	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
5 3		財光寺中学校	楠木 2	252	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
5 4		東郷学園	北校舎1F/2年1組	253	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
5 4		東郷学園	北校舎1F/通路	254	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
5 4		東郷学園	北校舎1F/特別支援1	255	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
5 4		東郷学園	北校舎1F/便所(男)	256	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
5 4		東郷学園	北校舎1F/便所(多目的)	257	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
5 4		東郷学園	北校舎1F/便所(女)	258	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
5 4		東郷学園	北校舎1F/1年1組	259	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
5 4		東郷学園	北校舎1F/更衣室・資料室	260	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
5 4		東郷学園	北校舎1F/会議室	261	HF32形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
5 4		東郷学園	北校舎1F/廊下	262	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
5 4		東郷学園	北校舎1F/階段	263	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
5 4		東郷学園	北校舎2F/特別支援2	264	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
5 4		東郷学園	北校舎2F/3年1組	265	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
5 4		東郷学園	北校舎2F/便所(男)	266	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
5 4		東郷学園	北校舎2F/便所(多目的)	267	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
5 4		東郷学園	北校舎2F/便所(女)	268	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
5 4		東郷学園	北校舎2F/4年1組	269	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
5 4		東郷学園	北校舎2F/資料室	270	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
5 4	東郷学園	北校舎2F/放送室	271	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
5 4	東郷学園	北校舎2F/相談室	272	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
5 4	東郷学園	北校舎2F/第2図書室	273	HF32形蛍光灯	32	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	32	
5 4	東郷学園	北校舎2F/廊下	274	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
5 4	東郷学園	北校舎./外壁(東)	275	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
5 4	東郷学園	北校舎./外壁(南)	276	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
5 4	東郷学園	南校舎2F/5年1組	277	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
5 4	東郷学園	南校舎2F/6年1組	278	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
5 4	東郷学園	南校舎2F/第1図書館	279	40形蛍光灯	17	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	17	
5 4	東郷学園	南校舎2F/トイレ(男)	280	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎2F/トイレ(男)	281	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎2F/トイレ(女)	282	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎2F/トイレ(女)	283	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎2F/7年3組	284	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
5 4	東郷学園	南校舎2F/7年3組	285	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎2F/7年2組	286	HF32形蛍光灯	7	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7	
5 4	東郷学園	南校舎2F/7年1組	287	HF32形蛍光灯	13	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13	
5 4	東郷学園	南校舎2F/8年1組	288	HF32形蛍光灯	13	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13	
5 4	東郷学園	南校舎2F/9年1組	289	HF32形蛍光灯	13	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13	
5 4	東郷学園	南校舎2F/パソコン室	290	HF32形蛍光灯	19	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	19	
5 4	東郷学園	南校舎2F/準備室(パソコン室)	291	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
5 4	東郷学園	南校舎2F/廊下	292	20形蛍光灯	9	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	9	
5 4	東郷学園	南校舎3F/トイレ(男)	293	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎3F/トイレ(男)	294	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎3F/トイレ(女)	295	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎3F/トイレ(女)	296	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎3F/資料室	297	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
5 4	東郷学園	南校舎3F/少人数指導室	298	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
5 4	東郷学園	南校舎3F/家庭科室	299	HF32形蛍光灯	13	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13	
5 4	東郷学園	南校舎3F/準備室(家庭科室)備蓄	300	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
5 4	東郷学園	南校舎3F/準備室(美術室)	301	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎3F/美術室	302	HF32形蛍光灯	13	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13	
5 4	東郷学園	南校舎3F/美術室	303	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
5 4	東郷学園	南校舎3F/準備室(音楽室)	304	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
5 4	東郷学園	南校舎3F/音楽室	305	HF32形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16	
5 4	東郷学園	南校舎3F/廊下	306	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
5 4	東郷学園	南校舎/外壁(南)	307	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
5 4	東郷学園	南校舎/渡り廊下	308	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
5 4	東郷学園	職員室更衣室(男)	309	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
5 4	東郷学園	職員室更衣室(女)	310	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
5 4	東郷学園	給食準備室	311	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
6 4	東郷学園	体育館玄関	312	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 4	東郷学園	体育館通路	313	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 4	東郷学園	体育館更衣室(男)	314	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 4	東郷学園	体育館シャワー更衣室(男)	315	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
6 4	東郷学園	体育館トイレ(男)	316	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
6 4	東郷学園	体育館トイレ(多目的)	317	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
6 4	東郷学園	体育館トイレ(多目的)	318	15形蛍光灯	1	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
6 4	東郷学園	体育館トイレ(女)	319	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
6 4	東郷学園	体育館シャワー更衣室(女)	320	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
6 4	東郷学園	体育館更衣室(女)	321	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 4	東郷学園	体育館控室	322	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
6 4	東郷学園	体育館倉庫	323	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
6 4	東郷学園	体育館東倉庫	324	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 4	東郷学園	体育館ステージ	325	HF32形蛍光灯	28	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	28	
6 4	東郷学園	体育館西控室	326	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 4	東郷学園	体育館階段	327	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
6 4	東郷学園	体育館放送室	328	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 4	東郷学園	体育館ステージ下	329	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 4	東郷学園	体育館周り	330	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
6 4	東郷学園	技術室	331	40形蛍光灯	42	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	42	
6 4	東郷学園	準備室(技術室)	332	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 4	東郷学園	武道場	333	40形蛍光灯	64	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	64	
6 4	東郷学園	武道場北更衣室	334	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 4	東郷学園	武道場南更衣室	335	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 4	東郷学園	武道場倉庫	336	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 4	東郷学園	武道場前通路	337	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
6 5	日向中学校	中校舎1F/第1理科室	338	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26	
6 5	日向中学校	中校舎1F/理科準備室	339	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 5	日向中学校	中校舎1F/男子トイレ	340	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/女子トイレ	341	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/廊下(1種類目)	342	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
6 5	日向中学校	中校舎1F/廊下(2種類目)	343	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
6 5	日向中学校	中校舎1F/廊下(3種類目)	344	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/多目的室(1種類目)	345	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/多目的室(2種類目)	346	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/多目的トイレ	347	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/学習室(1種類目)	348	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/学習室(2種類目)	349	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 5	日向中学校	中校舎1F/学習室(3種類目)	350	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/4組教室(1種類)	351	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎1F/4組教室(2種類)	352	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 5	日向中学校	中校舎2F/美術室	353	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26	
6 5	日向中学校	中校舎2F/美術準備室	354	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
6 5	日向中学校	中校舎2F/男子トイレ	355	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎2F/女子トイレ	356	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎2F/廊下	357	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
6 5	日向中学校	中校舎2F/5組教室(1種類目)	358	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
6 5	日向中学校	中校舎2F/5組教室(2種類目)	359	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24	
6 5	日向中学校	中校舎1F/(中・北校舎通路)出口	360	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
6 5		日向中学校	中校舎1F/外壁(時計台側)	361	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
6 5		日向中学校	北校舎1F/第2理科室	362	HF32形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
6 5		日向中学校	北校舎1F/理科準備室	363	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
6 5		日向中学校	北校舎1F/廊下(1種類目)	364	HF16形蛍光灯	4	昼白色	7.4以下	1176.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
6 5		日向中学校	北校舎1F/廊下(2種類目)	365	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
6 5		日向中学校	北校舎2F/調理室	366	HF32形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
6 5		日向中学校	北校舎2F/調理準備室	367	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
6 5		日向中学校	北校舎2F/廊下(1種類目)	368	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
6 5		日向中学校	北校舎2F/廊下(2種類目)	369	HF16形蛍光灯	4	昼白色	7.4以下	1176.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
6 5		日向中学校	北校舎3F/音楽室(1種類目)	370	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
6 5		日向中学校	北校舎3F/音楽室(2種類目)	371	HF32形蛍光灯	9	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	9
6 5		日向中学校	北校舎3F/音楽室(3種類目)	372	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
6 5		日向中学校	北校舎3F/音楽室(4種類目)	373	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
6 5		日向中学校	北校舎3F/音楽準備室	374	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	北校舎3F/廊下(1種類目)	375	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
7 5		日向中学校	北校舎3F/廊下(2種類目)	376	HF16形蛍光灯	4	昼白色	7.4以下	1176.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子トイレ(1種類目)	377	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子シャワー室	378	40形蛍光灯	5	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子サッカー部(1種類目)	379	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子サッカー部(2種類目)	380	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子陸上部(1種類目)	381	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子陸上部(2種類目)	382	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟1F/野球部	383	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子バドミントン部1(1種類目)	384	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子バドミントン部1(2種類目)	385	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子バスケ部	386	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子卓球部	387	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子バドミントン部2	388	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟1F/器具庫	389	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
7 5		日向中学校	部室棟1F/廊下(壁)	390	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟1F/男子トイレ(2種類目)	391	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子シャワー室	392	40形蛍光灯	5	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子トイレ	393	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子ソフトテニス部(1種類目)	394	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子ソフトテニス部(2種類目)	395	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子陸上部	396	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子バスケ部	397	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子バドミントン部	398	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子卓球部	399	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟2F/女子バレー部	400	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟2F/部室(空室)	401	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
7 5		日向中学校	部室棟2F/ミーティングルーム	402	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
7 5		日向中学校	部室棟2F/廊下(壁)	403	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	プール 男子トイレ	404	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 5		日向中学校	プール 女子トイレ	405	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
7 6	大王小学校	大王小学校	1年1組	406	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	1年1組	407	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	1年2組	408	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
7 6	大王小学校	大王小学校	1年2組	409	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	1年3組	410	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	1年3組	411	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	支援員室・相談室	412	HF32形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
7 6	大王小学校	大王小学校	支援員室・相談室	413	HF32形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟身障者トイレ	414	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟身障者トイレ	415	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟1F男子トイレ	416	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟1F男子トイレ	417	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟1F女子トイレ	418	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟1F女子トイレ	419	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	6年2組	420	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
7 6	大王小学校	大王小学校	6年2組	421	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	6年3組	422	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	6年3組	423	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟1F廊下	424	20形蛍光灯	12	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	2年1組	425	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	2年1組	426	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	2年2組	427	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	2年2組	428	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	2年3組	429	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	2年3組	430	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	算数ルーム②	431	HF32形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
7 6	大王小学校	大王小学校	算数ルーム②	432	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟2F男子トイレ	433	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	3棟2F女子トイレ	434	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	6年1組	435	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
7 6	大王小学校	大王小学校	6年1組	436	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
7 6	大王小学校	大王小学校	図工・家庭科室	437	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
8 6	大王小学校	大王小学校	図工・家庭科室	438	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	3棟2F廊下	439	20形蛍光灯	10	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
8 6	大王小学校	大王小学校	3年1組	440	HF32形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
8 6	大王小学校	大王小学校	3年1組	441	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	3年2組	442	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
8 6	大王小学校	大王小学校	3年3組	443	HF32形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
8 6	大王小学校	大王小学校	3年3組	444	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	4年3組	445	HF32形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
8 6	大王小学校	大王小学校	4年3組	446	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	3棟3F男子トイレ	447	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	3棟3F女子トイレ	448	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	4年2組	449	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
8 6	大王小学校	大王小学校	4年2組	450	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
8 6	大王小学校	大王小学校	4年1組	451	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
8 6	大王小学校	大王小学校	4年1組	452	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	3棟3F廊下	453	20形蛍光灯	10	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
8 6	大王小学校	大王小学校	3棟階段	454	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	3棟東非常階段	455	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
8 6	大王小学校	大王小学校	放送室	456	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟1F女子トイレ	457	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟1F男子トイレ	458	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	身障者トイレ	459	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
8 6	大王小学校	大王小学校	身障者トイレ	460	15形蛍光灯	1	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
8 6	大王小学校	大王小学校	職員玄関	461	FPL36	12	昼白色	13.2以下	1200.0以上	GY10q	Ra80	40,000	ランプ交換	12
8 6	大王小学校	大王小学校	職員玄関外側	462	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
8 6	大王小学校	大王小学校	印刷室	463	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	女子更衣室	464	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	給湯室	465	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
8 6	大王小学校	大王小学校	男子更衣室	466	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
8 6	大王小学校	大王小学校	男子更衣室	467	15形蛍光灯	1	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
8 6	大王小学校	大王小学校	副校長室	468	HF32形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
8 6	大王小学校	大王小学校	副校長室	469	15形蛍光灯	1	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟1F廊下	470	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
8 6	大王小学校	大王小学校	音楽室	471	HF32形蛍光灯	30	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	30
8 6	大王小学校	大王小学校	音楽室	472	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟2F女子トイレ	473	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟2F男子トイレ	474	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	理科室	475	HF32形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
8 6	大王小学校	大王小学校	理科室	476	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	理科準備室	477	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
8 6	大王小学校	大王小学校	外国語活動室	478	HF32形蛍光灯	30	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	30
8 6	大王小学校	大王小学校	外国語活動室	479	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟2F廊下	480	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟階段	481	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	1棟非常階段(東西)	482	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	通級指導室	483	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
8 6	大王小学校	大王小学校	5年1組	484	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
8 6	大王小学校	大王小学校	2棟1階女子トイレ	485	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	2棟1階男子トイレ	486	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	ひまわり1	487	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
8 6	大王小学校	大王小学校	ひまわり2	488	40形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
8 6	大王小学校	大王小学校	はまゆう	489	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
8 6	大王小学校	大王小学校	はまゆう	490	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
8 6	大王小学校	大王小学校	2棟1F廊下	491	20形蛍光灯	10	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
8 6	大王小学校	大王小学校	5年3組	492	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
8 6	大王小学校	大王小学校	5年2組	493	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
8 6	大王小学校	大王小学校	2棟2階女子トイレ	494	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	大王小学校	2棟2階男子トイレ	495	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
8 6	大王小学校	算数ルーム①		496	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
8 6	大王小学校	資料室		497	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
8 6	大王小学校	図書室		498	HF32形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
8 6	大王小学校	図書室		499	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
8 6	大王小学校	図書室		500	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 6	大王小学校	2棟階段		501	30形サークライン	2	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 6	大王小学校	児童玄関		502	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
9 6	大王小学校	児童玄関外北側		503	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 6	大王小学校	給食受入室		504	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
9 6	大王小学校	プレハブ1F		505	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
9 6	大王小学校	プレハブ1F		506	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
9 6	大王小学校	プレハブ2F		507	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
9 6	大王小学校	プレハブ入口・階段		508	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 6	大王小学校	倉庫㉔		509	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
9 6	大王小学校	体育館玄関(外含む)		510	20形蛍光灯	10	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
9 6	大王小学校	体育館器具庫		511	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 6	大王小学校	体育館トイレ		512	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
9 6	大王小学校	体育館控え室南		513	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 6	大王小学校	体育館ステージ		514	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
9 6	大王小学校	体育館控え室北		515	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 6	大王小学校	体育館ステージ下		516	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 6	大王小学校	体育館放送室		517	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7	平岩小中学校	技術室		518	HF32形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
9 7	平岩小中学校	準備室		519	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
9 7	平岩小中学校	渡り廊下		520	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7	平岩小中学校	渡り廊下		521	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7	平岩小中学校	給食室		522	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7	平岩小中学校	給食室		523	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7	平岩小中学校	下足棟		524	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7	平岩小中学校	下足棟		525	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7	平岩小中学校	下足棟		526	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7	平岩小中学校	下足棟		527	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7	平岩小中学校	音楽準備室		528	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7	平岩小中学校	少人数教室		529	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
9 7	平岩小中学校	少人数教室		530	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7	平岩小中学校	廊下		531	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7	平岩小中学校	廊下		532	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7	平岩小中学校	5年1組		533	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
9 7	平岩小中学校	5年1組		534	HF32形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
9 7	平岩小中学校	6年1組		535	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
9 7	平岩小中学校	6年1組		536	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
9 7	平岩小中学校	6年1組		537	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
9 7	平岩小中学校	理科室		538	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
9 7	平岩小中学校	準備室		539	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7	平岩小中学校	廊下		540	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
9 7		平岩小中学校	美術室	541	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
9 7		平岩小中学校	美術室	542	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	ひまわりホール	543	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
9 7		平岩小中学校	廊下	544	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	和室	545	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
9 7		平岩小中学校	階段	546	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7		平岩小中学校	音楽室	547	HF32形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
9 7		平岩小中学校	音楽室	548	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	1年1組	549	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	1年1組	550	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
9 7		平岩小中学校	2年1組	551	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	2年1組	552	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
9 7		平岩小中学校	女子トイレ	553	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7		平岩小中学校	女子トイレ	554	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	男子トイレ	555	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7		平岩小中学校	男子トイレ	556	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	廊下	557	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
9 7		平岩小中学校	3年1組	558	HF32形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
9 7		平岩小中学校	4年1組	559	HF32形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
9 7		平岩小中学校	男子トイレ	560	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
9 7		平岩小中学校	男子トイレ	561	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
9 7		平岩小中学校	放送室	562	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
9 7		平岩小中学校	図書室	563	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
10 7		平岩小中学校	図書室	564	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	図書室	565	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	図書室	566	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	図書室奥	567	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
10 7		平岩小中学校	図書室奥	568	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	図書室奥	569	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	図書室奥	570	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	階段	571	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	廊下	572	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	廊下	573	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
10 7		平岩小中学校	パソコン室	574	HF32形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
10 7		平岩小中学校	校舎入口	575	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	閲覧コーナー	576	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	閲覧コーナー	577	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	廊下	578	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
10 7		平岩小中学校	廊下	579	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	小3組	580	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
10 7		平岩小中学校	小3組	581	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	小3組	582	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	小3組	583	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	資料室	584	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
10 7		平岩小中学校	なぎさスマイル	585	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
10 7		平岩小中学校	なぎさスマイル	586	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
10 7		平岩小中学校	小2組	587	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
10 7		平岩小中学校	女子トイレ	588	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	女子トイレ	589	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	廊下	590	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
10 7		平岩小中学校	廊下	591	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	廊下	592	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	廊下	593	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	9年教室	594	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
10 7		平岩小中学校	9年教室	595	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	9年教室	596	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	8年教室	597	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
10 7		平岩小中学校	8年教室	598	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	8年教室	599	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	7年教室	600	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	7年教室	601	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	7年教室	602	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
10 7		平岩小中学校	7年教室	603	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	玄関外壁	604	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	英会話室	605	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	英会話室	606	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
10 7		平岩小中学校	英会話室	607	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	中3組	608	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	中3組	609	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	中3組	610	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	中3組	611	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	中2組	612	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	中2組	613	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	被服室	614	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
10 7		平岩小中学校	被服室	615	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
10 7		平岩小中学校	廊下	616	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	廊下	617	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	男女トイレ	618	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	踊り場	619	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	収納庫	620	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	校長室	621	FHP32	27	昼白色	13.2以下	1200.0以上	GX10q	Ra80	40,000	ランプ交換	27
10 7		平岩小中学校	給湯室	622	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
10 7		平岩小中学校	印刷室	623	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	職員室前廊下	624	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
10 7		平岩小中学校	女子更衣室	625	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
10 7		平岩小中学校	男子更衣室	626	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 7		平岩小中学校	女子トイレ	627	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 7		平岩小中学校	男子トイレ	628	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 7		平岩小中学校	保健室前廊下	629	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
11 7		平岩小中学校	調理室	630	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
11 7		平岩小中学校	調理室	631	40形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
11 7		平岩小中学校	調理室	632	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 7		平岩小中学校	体育館入口外	633	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 7		平岩小中学校	体育館玄関	634	FHP32	12	昼白色	13.2以下	1200.0以上	GX10q	Ra80	40,000	ランプ交換	12
11 7		平岩小中学校	体育館トイレ	635	HF32形蛍光灯	7	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
11 7		平岩小中学校	体育館洗面台	636	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 7		平岩小中学校	多目的トイレ	637	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
11 7		平岩小中学校	器具庫1	638	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
11 7		平岩小中学校	器具庫2	639	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
11 7		平岩小中学校	ステージ東	640	HF32形蛍光灯	5	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
11 7		平岩小中学校	ステージ西	641	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
11 7		平岩小中学校	東西外入口	642	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
11 8		財光寺小学校	職員室	643	40形蛍光灯	11	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	11
11 8		財光寺小学校	理科室	644	40形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
11 8		財光寺小学校	給湯室	645	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 8		財光寺小学校	男子更衣室	646	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 8		財光寺小学校	女子更衣室	647	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 8		財光寺小学校	初期研究室	648	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 8		財光寺小学校	1F/管理棟廊下	649	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
11 8		財光寺小学校	2F/管理棟廊下	650	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
11 8		財光寺小学校	3F/管理棟廊下	651	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
11 8		財光寺小学校	1年1組	652	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	1年2組	653	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	1年3組	654	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	2年1組	655	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	2年2組	656	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	2年3組	657	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	3年1組	658	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	3年2組	659	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	3年3組	660	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
11 8		財光寺小学校	4年1組	661	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	4年2組	662	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	5年1組	663	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	5年2組	664	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	5年3組	665	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	6年1組	666	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	6年2組	667	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	6年3組	668	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	4組	669	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
11 8		財光寺小学校	5組	670	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
11 8		財光寺小学校	6組	671	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	7組	672	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	音楽室	673	40形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
11 8		財光寺小学校	音楽準備室	674	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
11 8		財光寺小学校	家庭科室	675	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
11 8		財光寺小学校	児童クラブA	676	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
11 8		財光寺小学校	児童クラブB	677	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
11 8		財光寺小学校	多目的室	678	40形蛍光灯	32	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	32
11 8		財光寺小学校	外国語教室	679	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
11 8		財光寺小学校	初期研室	680	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 8		財光寺小学校	図書室	681	40形蛍光灯	17	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	17
11 8		財光寺小学校	図書室和室	682	FDL27	6	昼白色	5.5以下	661.5以上		Ra80	40,000	器具交換	6
11 8		財光寺小学校	Zルーム	683	40形蛍光灯	13	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13
11 8		財光寺小学校	放送室	684	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
11 8		財光寺小学校	放送室スタジオ	685	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
11 8		財光寺小学校	管理棟トイレ1F	686	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
11 8		財光寺小学校	管理棟トイレ2F	687	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
11 8		財光寺小学校	管理棟トイレ3F	688	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
11 8		財光寺小学校	北校舎西1F	689	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
12 8		財光寺小学校	北校舎西2F	690	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
12 8		財光寺小学校	北校舎東1F	691	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
12 8		財光寺小学校	北校舎東2F	692	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
12 8		財光寺小学校	パソコン室	693	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
12 8		財光寺小学校	児童玄関	694	40形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
12 8		財光寺小学校	職員玄関	695	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 8		財光寺小学校	職員玄関外	696	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	渡り廊下 東1F	697	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
12 9		日知屋小学校	放送室	698	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
12 9		日知屋小学校	図書室	699	40形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
12 9		日知屋小学校	相談室～体育館倉庫	700	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	管理棟 1F東男子トイレ	701	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟 1F東女子トイレ	702	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟1F廊下	703	20形蛍光灯	5	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
12 9		日知屋小学校	管理棟1F廊下	704	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
12 9		日知屋小学校	湯沸室	705	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	男子職員室	706	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	男子職員室	707	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	女子職員室	708	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	女子職員室	709	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	シャワー室	710	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	印刷室	711	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
12 9		日知屋小学校	職員室後方資料室	712	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟1F 西男子トイレ	713	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟1F 西女子トイレ	714	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	通級教室	715	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	管理棟2F 東男子トイレ	716	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟2F 東女子トイレ	717	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	45689	718	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	少人数教室1	719	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	理科室	720	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
12 9		日知屋小学校	理科準備室	721	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
12 9		日知屋小学校	音楽室	722	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
12 9		日知屋小学校	管理棟2F 西男子トイレ	723	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟2F 西女子トイレ	724	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟2F廊下	725	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
12 9		日知屋小学校	外国語教室	726	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	管理棟3F 東男子トイレ	727	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟3F 東女子トイレ	728	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	4の1	729	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	少人数教室2	730	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	多目的室	731	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	少人数教室3	732	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	5の1	733	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	管理棟3F資料室	734	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
12 9		日知屋小学校	管理棟3F 西男子トイレ	735	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟3F 西女子トイレ	736	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	管理棟3F廊下	737	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
12 9		日知屋小学校	体育館倉庫	738	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
12 9		日知屋小学校	体育館トイレ	739	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	体育館ステージそで南	740	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
12 9		日知屋小学校	体育館ステージ下	741	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
12 9		日知屋小学校	体育館放送室	742	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	給食受入室	743	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
12 9		日知屋小学校	家庭科室	744	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
12 9		日知屋小学校	生活科室2	745	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	北校舎資料室1	746	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	備品倉庫	747	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
12 9		日知屋小学校	北校舎1F女子トイレ	748	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	北校舎1F男子トイレ	749	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
12 9		日知屋小学校	生活科室1	750	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	1の1	751	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
12 9		日知屋小学校	第二図書室	752	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 9		日知屋小学校	第二図書室	753	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
13 9		日知屋小学校	第二図書室	754	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
13 9		日知屋小学校	1F廊下	755	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
13 9		日知屋小学校	会議室	756	40形蛍光灯	36	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	36
13 9		日知屋小学校	会議室	757	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 9		日知屋小学校	会議室廊下	758	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
13 9		日知屋小学校	6の1	759	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
13 9		日知屋小学校	6の1	760	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 9		日知屋小学校	3の1	761	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 9		日知屋小学校	北校舎2F男子トイレ	762	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 9		日知屋小学校	個室トイレ	763	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 9		日知屋小学校	北校舎2F女子トイレ	764	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 9		日知屋小学校	4組	765	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
13 9		日知屋小学校	北校舎資料室2	766	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 9		日知屋小学校	3組	767	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 9		日知屋小学校	図工室	768	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
13 9		日知屋小学校	北校舎2F廊下	769	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
13 10		富高小学校	渡り廊下(管理棟-中校舎)	770	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
13 10		富高小学校	渡り廊下給湯室	771	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	農具倉庫	772	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	渡り廊下男子トイレ	773	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	渡り廊下女子トイレ	774	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	体育倉庫	775	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
13 10		富高小学校	屋外男子トイレ	776	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	屋外女子トイレ	777	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	家庭科室	778	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
13 10		富高小学校	家庭科準備室	779	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	中校舎1F男子トイレ	780	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 10		富高小学校	中校舎1F女子トイレ	781	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 10		富高小学校	みんなのトイレ	782	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	第2保健室	783	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	トレーニングルーム	784	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	物品倉庫	785	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
13 10		富高小学校	技術員室	786	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
13 10		富高小学校	中校舎1F廊下	787	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
13 10		富高小学校	資料室	788	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	研修室	789	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	中校舎2F男子トイレ	790	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 10		富高小学校	中校舎2F女子トイレ	791	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 10		富高小学校	2の1	792	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	2の2	793	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	2の3	794	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	中校舎2F廊下	795	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	音楽室	796	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
13 10		富高小学校	音楽準備室	797	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	中校舎3F男子トイレ	798	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 10		富高小学校	中校舎3F女子トイレ	799	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13 10		富高小学校	3の1	800	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	3の2	801	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	3の3	802	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13 10		富高小学校	中校舎3F廊下	803	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	中校舎階段(1-2階)	804	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	中校舎階段(2-3階)	805	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
13 10		富高小学校	渡り廊下(中校舎-北校舎)	806	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
13 10		富高小学校	渡り廊下下足棟	807	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
13 10		富高小学校	給食受入室	808	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
13 10		富高小学校	多目的室	809	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
13 10		富高小学校	児童クラブ	810	40形蛍光灯	28	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	28

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
13	10	富高小学校	北校舎1F東側男子トイレ	811	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13	10	富高小学校	北校舎1F東側女子トイレ	812	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
13	10	富高小学校	1の1	813	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
13	10	富高小学校	1の2	814	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
13	10	富高小学校	北校舎1F西側男子トイレ	815	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	北校舎1F西側女子トイレ	816	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	8組	817	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	活動室	818	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	北校舎1F廊下	819	40形蛍光灯	7	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
14	10	富高小学校	北校舎下足室	820	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	10	富高小学校	4の1	821	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	4の2	822	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	北校舎2F東側男子トイレ	823	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	北校舎2F東側女子トイレ	824	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	4組	825	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
14	10	富高小学校	5組	826	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	6組	827	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	7組	828	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	北校舎2F西側男子トイレ	829	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	北校舎2F西側女子トイレ	830	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	北校舎2F廊下	831	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	10	富高小学校	5の1	832	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	5の2	833	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	北校舎3F東側男子トイレ	834	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	北校舎3F東側女子トイレ	835	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	学習指導等支援室	836	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
14	10	富高小学校	資料室(更衣室)	837	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	10	富高小学校	6の1	838	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	6の2	839	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	6の3	840	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
14	10	富高小学校	北校舎3F西側男子トイレ	841	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	北校舎3F西側女子トイレ	842	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	北校舎3F廊下	843	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	10	富高小学校	北校舎階段(1-2階)	844	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
14	10	富高小学校	北校舎階段(2-3階)	845	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
14	10	富高小学校	体育館倉庫	846	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	10	富高小学校	体育館トイレ	847	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
14	10	富高小学校	体育館ステージ	848	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
14	10	富高小学校	体育館南側控室	849	40形蛍光灯	5	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
14	10	富高小学校	体育館南側控室	850	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
14	10	富高小学校	体育館北側控室	851	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	給湯室	852	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	校長室	853	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
14	11	富島中学校	印刷室	854	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
14	11	富島中学校	購買部	855	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
14	11	富島中学校	階段下	856	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
14	11	富島中学校	階段天井	857	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
14	11	富島中学校	1F/廊下	858	20形蛍光灯	6	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	11	富島中学校	1F/廊下	859	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
14	11	富島中学校	2F/廊下	860	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
14	11	富島中学校	2F/廊下	861	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
14	11	富島中学校	共同事務室	862	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
14	11	富島中学校	備品室	863	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
14	11	富島中学校	多目的トイレ	864	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
14	11	富島中学校	職員女子トイレ	865	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	職員女子トイレ	866	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	職員男子トイレ	867	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	職員男子トイレ	868	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	生徒会室	869	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	11	富島中学校	生徒会室	870	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	1F/少人数教室	871	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	11	富島中学校	1F/少人数教室	872	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	図書室	873	40形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
14	11	富島中学校	図書室	874	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
14	11	富島中学校	準備室	875	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
14	11	富島中学校	学年職員室	876	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
14	11	富島中学校	学年職員室	877	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
14	11	富島中学校	3年クラス	878	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
15	11	富島中学校	3年クラス	879	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15	11	富島中学校	2F/少人数教室	880	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	2F/少人数教室	881	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	玄関	882	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	2年クラス	883	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
15	11	富島中学校	2年クラス	884	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15	11	富島中学校	少人数教室	885	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	少人数教室	886	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	学年職員室	887	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	学年職員室	888	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	5組	889	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	5組	890	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	6組	891	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	6組	892	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	7組	893	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	7組	894	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	うまがせ	895	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	うまがせ	896	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	被服室	897	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
15	11	富島中学校	被服室	898	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15	11	富島中学校	視聴覚室	899	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15	11	富島中学校	視聴覚室	900	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
15 11		富島中学校	相談室C	901	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	相談室B	902	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
15 11		富島中学校	下足室	903	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
15 11		富島中学校	下足室	904	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
15 11		富島中学校	1F/女子トイレ	905	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	2F/女子トイレ	906	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	1F/男子トイレ	907	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	2F/男子トイレ	908	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	階段下	909	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
15 11		富島中学校	階段天井	910	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
15 11		富島中学校	1F/廊下	911	20形蛍光灯	8	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15 11		富島中学校	1F/廊下	912	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
15 11		富島中学校	2F/廊下	913	20形蛍光灯	7	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	7
15 11		富島中学校	2F/廊下	914	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
15 11		富島中学校	1年クラス	915	40形蛍光灯	48	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	48
15 11		富島中学校	1年クラス	916	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15 11		富島中学校	少人数教室	917	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15 11		富島中学校	少人数教室	918	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	学年職員室	919	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
15 11		富島中学校	理科室1	920	40形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
15 11		富島中学校	理科室1	921	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	理科室2	922	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
15 11		富島中学校	理科室2	923	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	調理室	924	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	下足室	925	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15 11		富島中学校	下足室	926	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
15 11		富島中学校	階段下	927	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
15 11		富島中学校	階段天井	928	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
15 11		富島中学校	1F/女子トイレ	929	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	2F/女子トイレ	930	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	1F/男子トイレ	931	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	2F/男子トイレ	932	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	美術室1	933	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
15 11		富島中学校	美術室1	934	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	美術室2	935	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
15 11		富島中学校	美術室2	936	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	準備室	937	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
15 11		富島中学校	音楽室1	938	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
15 11		富島中学校	音楽室1	939	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
15 11		富島中学校	音楽室2	940	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
15 11		富島中学校	音楽室2	941	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11		富島中学校	準備室	942	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
16 11		富島中学校	1F/女子トイレ	943	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11		富島中学校	2F/女子トイレ	944	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11		富島中学校	1F/男子トイレ	945	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
16 11	富島中学校	富島中学校	2F/男子トイレ	946	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	階段下倉庫	947	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 11	富島中学校	富島中学校	多目的室	948	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
16 11	富島中学校	富島中学校	準備室	949	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
16 11	富島中学校	富島中学校	会議室	950	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
16 11	富島中学校	富島中学校	廊下	951	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
16 11	富島中学校	富島中学校	給食コンテナ室	952	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	部室	953	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
16 11	富島中学校	富島中学校	女子トイレ	954	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	男子トイレ	955	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	女子シャワー室	956	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	女子シャワー室	957	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
16 11	富島中学校	富島中学校	男子シャワー室	958	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	男子シャワー室	959	40形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
16 11	富島中学校	富島中学校	技術室側女子トイレ	960	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	技術室側男子トイレ	961	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	1棟～2棟女子トイレ	962	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	1棟～2棟男子トイレ	963	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	2棟～3棟女子トイレ	964	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	2棟～3棟男子トイレ	965	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 11	富島中学校	富島中学校	技術室	966	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
16 11	富島中学校	富島中学校	技術室	967	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館外	968	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館玄関	969	30形サークライン	1	昼白色	11.0以下	1421.0以上	G10q	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館用具室	970	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館トイレ	971	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館西	972	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館西2階	973	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館東	974	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 12	細島小学校	細島小学校	体育館地下	975	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
16 12	細島小学校	細島小学校	技術員倉庫外	976	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/1年1組	977	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/2年1組	978	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/2組	979	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/3組	980	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/多目的ルーム	981	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/家庭科室	982	40形蛍光灯	22	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	22
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/家庭科準備室	983	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/男子トイレ	984	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/男子トイレ(手洗)	985	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/女子トイレ	986	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/女子トイレ(手洗)	987	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/多目的トイレ	988	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/廊下	989	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
16 13	塩見小学校	塩見小学校	1F/廊下	990	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
16	13	塩見小学校	1F/渡り廊下	991	15形蛍光灯	4	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
16	13	塩見小学校	1F/掲示板	992	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
16	13	塩見小学校	2F/3年1組	993	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
16	13	塩見小学校	2F/4年1組	994	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
16	13	塩見小学校	2F/図書室	995	HF32形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
16	13	塩見小学校	2F/図書室	996	40形蛍光灯	25	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	25
16	13	塩見小学校	2F/わくわくルーム	997	HF32形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
16	13	塩見小学校	2F/資料室	998	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
16	13	塩見小学校	2F/男子トイレ	999	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16	13	塩見小学校	2F/男子トイレ(手洗)	1000	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16	13	塩見小学校	2F/女子トイレ	1001	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16	13	塩見小学校	2F/女子トイレ(手洗)	1002	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16	13	塩見小学校	2F/多目的トイレ	1003	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
16	13	塩見小学校	2F/廊下	1004	HF32形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
17	13	塩見小学校	2F/渡り廊下	1005	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
17	13	塩見小学校	2F/渡り廊下外側	1006	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	2F/倉庫	1007	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	3F/5年1組	1008	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
17	13	塩見小学校	3F/6年1組	1009	HF32形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
17	13	塩見小学校	3F/ひまわりルーム	1010	HF32形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
17	13	塩見小学校	3F/会議室	1011	40形蛍光灯	38	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	38
17	13	塩見小学校	3F/男子トイレ	1012	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	3F/男子トイレ(手洗)	1013	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	3F/女子トイレ	1014	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	3F/女子トイレ(手洗)	1015	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	3F/多目的トイレ	1016	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	3F/廊下	1017	HF32形蛍光灯	5	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
17	13	塩見小学校	教室棟屋外西階段	1018	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
17	13	塩見小学校	教室棟屋外東階段	1019	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	1F/職員室(更衣室)	1020	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
17	13	塩見小学校	1F/給湯室	1021	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	1F/給湯室	1022	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	1F/玄関	1023	HF32形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
17	13	塩見小学校	1F/保健室(洗濯室)	1024	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	1F/保健室(脱衣室)	1025	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	1F/放送室	1026	HF32形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
17	13	塩見小学校	1F/男子トイレ	1027	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	1F/女子トイレ	1028	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	1F/多目的トイレ	1029	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	1F/廊下	1030	HF32形蛍光灯	5	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
17	13	塩見小学校	2F/図工室	1031	HF32形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
17	13	塩見小学校	2F/理科室	1032	HF32形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
17	13	塩見小学校	2F/理科準備室	1033	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
17	13	塩見小学校	2F/音楽室	1034	HF32形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
17	13	塩見小学校	2F/音楽準備室	1035	HF32形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
17	13	塩見小学校	2F/男子トイレ	1036	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	2F/女子トイレ	1037	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	2F/多目的トイレ	1038	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	2F/廊下	1039	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
17	13	塩見小学校	階段	1040	HF32形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	管理塔屋外階段	1041	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	下足棟	1042	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
17	13	塩見小学校	下足棟 外側	1043	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	給食コンテナ室	1044	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
17	13	塩見小学校	倉庫1	1045	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	倉庫2	1046	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	体育館/入口内	1047	FPL36	3	昼白色	13.2以下	1200.0以上	GY10q	Ra80	40,000	ランプ交換	3
17	13	塩見小学校	体育館/男子トイレ	1048	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	体育館/女子トイレ	1049	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	体育館/多目的トイレ手洗	1050	15形蛍光灯	1	昼白色	5.3以下	823.2以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
17	13	塩見小学校	体育館/倉庫	1051	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	体育館/ステージ上部	1052	40形蛍光灯	10	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
17	13	塩見小学校	体育館/ステージ横1(北)	1053	HF32形蛍光灯	3	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
17	13	塩見小学校	体育館/ステージ横2(南)	1054	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	体育館/ステージ地下	1055	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
17	13	塩見小学校	体育館/放送室	1056	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	印刷室	1057	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	資材室	1058	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
19	14	大王谷中学校	湯沸室	1059	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	更衣室男	1060	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	更衣室男	1061	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
19	14	大王谷中学校	更衣室女	1062	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	更衣室女	1063	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
19	14	大王谷中学校	玄関	1064	20形蛍光灯	10	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10
19	14	大王谷中学校	管理棟廊下1F	1065	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
19	14	大王谷中学校	管理棟1Fトイレ男	1066	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	管理棟1Fトイレ女	1067	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	放送室	1068	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
19	14	大王谷中学校	放送室	1069	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
19	14	大王谷中学校	相談室	1070	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
19	14	大王谷中学校	5組	1071	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
19	14	大王谷中学校	管理棟階段1~2F	1072	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
19	14	大王谷中学校	管理棟階段2~3F	1073	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
19	14	大王谷中学校	管理棟2F廊下	1074	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
19	14	大王谷中学校	管理棟2Fトイレ男	1075	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	管理棟2Fトイレ女	1076	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
19	14	大王谷中学校	美術室	1077	40形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
19	14	大王谷中学校	英語少数教室	1078	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
19	14	大王谷中学校	調理室	1079	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
19	14	大王谷中学校	家庭科準備室	1080	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
19	14	大王谷中学校	被覆室	1081	40形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
20	14	大王谷中学校	管理棟3F廊下	1082	20形蛍光灯	4	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
20	14	大王谷中学校	管理棟3Fトイレ男	1083	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
20	14	大王谷中学校	管理棟3Fトイレ女	1084	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
20	14	大王谷中学校	会議室	1085	40形蛍光灯	38	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	38
20	14	大王谷中学校	理科室	1086	40形蛍光灯	20	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
20	14	大王谷中学校	理科準備室	1087	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
20	14	大王谷中学校	音楽準備室	1088	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
20	14	大王谷中学校	音楽室	1089	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
20	14	大王谷中学校	給食準備室	1090	40形蛍光灯	5	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
20	14	大王谷中学校	下足室	1091	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
20	14	大王谷中学校	7組	1092	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
20	14	大王谷中学校	6組	1093	40形蛍光灯	8	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
20	14	大王谷中学校	教室棟1Fトイレ男	1094	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
20	14	大王谷中学校	教室棟1Fトイレ女	1095	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
20	14	大王谷中学校	教室棟1F廊下	1096	20形蛍光灯	5	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5
20	14	大王谷中学校	7年1組	1097	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
20	14	大王谷中学校	7年2組	1098	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
20	14	大王谷中学校	7年3組	1099	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
20	14	大王谷中学校	予備室	1100	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
20	14	大王谷中学校	教室棟1~2F階段	1101	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
20	14	大王谷中学校	教室棟2~3F階段	1102	20形蛍光灯	1	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
20	14	大王谷中学校	8年1組	1103	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
20	14	大王谷中学校	8年2組	1104	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
20	14	大王谷中学校	8年3組	1105	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
20	14	大王谷中学校	教室棟2Fトイレ男	1106	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
21	14	大王谷中学校	教室棟2Fトイレ女	1107	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
21	14	大王谷中学校	教室棟2F廊下	1108	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
21	14	大王谷中学校	図書室	1109	40形蛍光灯	32	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	32
21	14	大王谷中学校	9年1組	1110	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
21	14	大王谷中学校	9年2組	1111	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
21	14	大王谷中学校	9年3組	1112	40形蛍光灯	14	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14
21	14	大王谷中学校	教室棟3Fトイレ男	1113	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
21	14	大王谷中学校	教室棟3Fトイレ女	1114	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
21	14	大王谷中学校	教室棟3F廊下	1115	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
21	14	大王谷中学校	多目的ホール	1116	40形蛍光灯	34	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	34
21	14	大王谷中学校	体育館多目的トイレ	1117	FHT32	1	昼白色	5.5以下	661.5以上		Ra80	40,000	器具交換	1
21	14	大王谷中学校	体育館小用具庫	1118	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
21	14	大王谷中学校	体育館更衣室男	1119	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
21	14	大王谷中学校	体育館更衣室女	1120	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
21	14	大王谷中学校	体育館トイレ男	1121	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
21	14	大王谷中学校	体育館トイレ女	1122	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
21	14	大王谷中学校	体育館1F通路	1123	20形蛍光灯	2	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
21	14	大王谷中学校	体育館2F会議室	1124	40形蛍光灯	12	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
21	14	大王谷中学校	体育館ステージ両袖器具	1125	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

仕様書

page	学校No	学校名	場所	明細No	現状の照明	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	交換対象数量
21	14	大王谷中学校	ステージ	1126	40形蛍光灯	18	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18
21	14	大王谷中学校	ステージ下器具庫	1127	20形蛍光灯	3	昼白色	5.9以下	960.4以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
21	14	大王谷中学校	体育館大器具庫	1128	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
21	14	大王谷中学校	体育館2F放送室	1129	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
21	14	大王谷中学校	教室棟BF1倉庫A	1130	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
21	14	大王谷中学校	教室棟BF1倉庫B	1131	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
22	14	大王谷中学校	部室棟1F倉庫	1132	HF32形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
22	14	大王谷中学校	部室棟1F更衣室男	1133	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
22	14	大王谷中学校	部室棟1F更衣室女	1134	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
22	14	大王谷中学校	部室棟1Fトイレ男	1135	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
22	14	大王谷中学校	部室棟1Fトイレ女	1136	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
22	14	大王谷中学校	部室棟1F部室×4室	1137	40形蛍光灯	16	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16
22	14	大王谷中学校	部室棟2F部屋×6室	1138	40形蛍光灯	24	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
22	14	大王谷中学校	部室棟2F会議室	1139	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
22	14	大王谷中学校	部室棟2F生徒会室	1140	40形蛍光灯	6	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6
22	14	大王谷中学校	技術室	1141	40形蛍光灯	26	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	26
22	14	大王谷中学校	技術準備室	1142	40形蛍光灯	4	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
22	14	大王谷中学校	プールのトイレ男	1143	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
22	14	大王谷中学校	プールのトイレ女	1144	40形蛍光灯	2	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
22	14	大王谷中学校	運動場倉庫	1145	40形蛍光灯	1	昼白色	14.3以下	2450.0以上	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1