令和８年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２６年5月8日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下					
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下					
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下					
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下					
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
25	ジブロモクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下					
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下					
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下					
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下					
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下					
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下					
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下					
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下					
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.6	2.2	3.1	2.0	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下					
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下					
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.4
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.1	6.6	7.2
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

令和８年度　日向市簡易水道施設水質検査結果（浄水）

採水日：２０２６年4月１０日

番号	検　査　項　目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名　（浄水） 日向市　簡易水道施設				
					山陰	坪谷川	蕨野・稲葉野	八重原	迫野内
1	一般細菌	１回/月	個/ｍℓ	１ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	１回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.003　以下					
4	水銀及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.0005　以下					
5	セレン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
6	鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
8	六価クロム化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.04　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	１回/３ヶ月	mg/ℓ	10　以下	0.7	0.1　未満	0.5	0.7	0.3
12	フッ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.8　以下					
13	ホウ素及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	1.0　以下					
14	四塩化炭素	１回/年	mg/ℓ	0.002　以下					
15	１，４－ジオキサン	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.04　以下					
17	ジクロロメタン	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
18	テトラクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
19	トリクロロエチレン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
20	ベンゼン	１回/年	mg/ℓ	0.01　以下					
21	塩素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.6　以下	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満
22	クロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.02　以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
23	クロロホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.06　以下	0.001　未満	0.008	0.007	0.001　未満	0.019
24	ジクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満
25	ジブロモククロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001	0.001　未満	0.001　未満
26	臭素酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.01　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
27	総トリハロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.1　以下	0.001　未満	0.011	0.012	0.001　未満	0.024
28	トリクロロ酢酸	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.003　未満	0.004	0.003　未満	0.003　未満	0.009
29	ブロモジクロロメタン	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.03　以下	0.001　未満	0.003	0.004	0.001　未満	0.005
30	ブロモホルム	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.09　以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
31	ホルムアルデヒド	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.08　以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
32	亜鉛及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
33	アルミニウム及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.2　以下	0.02	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満
34	鉄及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	0.3　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01
35	銅及びその化合物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	1.0　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
36	ナトリウム及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	200　以下					
37	マンガン及びその化合物	１回/年	mg/ℓ	0.05　以下					
38	塩化物イオン	１回/月	mg/ℓ	200　以下	2.4	2.0	2.9	2.0	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１回/３ヶ月	mg/ℓ	300　以下	37	9.3	33	62	19
40	蒸発残留物	１回/３ヶ月	mg/ℓ	500　以下	58	25	52	84	38
41	陰イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.2　以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001　以下					
43	２－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001　以下					
44	非イオン界面活性剤	１回/年	mg/ℓ	0.02　以下					
45	フェノール類	１回/年	mg/ℓ	0.005　以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１回/月	mg/ℓ	3　以下	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.5
47	pH値	１回/月	－	5.8以上 8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.5	7.0
48	味	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	１回/月	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	１回/月	度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	１回/月	度	2度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満